

Na poniższych schematach prowadzenia kabli dla Katherm QL uwzględnić następujące punkty:

- ▶ Zastosować podane typy oraz sposób układania przewodów, zgodnie z normą VDE 0100.
- ▶ Bez *: NYM-J. Wymagana liczba żył wraz z przewodami ochronnymi jest podana na przewodzie. Nie podano przekrojów, ponieważ są one obliczane na podstawie długości przewodu.
- ▶ Z *: J-Y(ST)Y 0,8 mm. Układać oddzielnie od linii elektroenergetycznych. W przypadku użycia innych typów przewodów, muszą one być co najmniej równoważnościowe.
- ▶ Podczas planowania lokalnego zasilania oraz bezpieczników należy uwzględnić dane elektryczne termoelektrycznego siłownika nastawczego.









